

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SKIERNIEWICACH  
ul. Piłsudskiego 33**

**96-100 Skierniewice.**

**RGK.7033.1.23.2022**

**Data: ..... czerwca 2022r.**

W związku z decyzją znak: PPIS.HŚ.9020.2.21.11.2022.KF z dnia 17 czerwca 2022r., stwierdzającą warunkową przydatność wody z wodociągu Józefatów do spożycia, ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze w 22<sup>0</sup> C po 72h w ilości >300 j.t.k. w 1 ml wody oraz ponadnormatywną wartość mętności, Gmina Skierniewice – dostawca wody, informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wykonanych i prowadzonych działaniach naprawczych oraz ich zakresie.

Na Stacji Uzdatniania Wody w Józefatowie w dniu 17-06-2022r. wprowadzono podawanie podchlorynu sodu. Punkt podania – instalacja przed filtrami uzdatniającymi. Zmniejszono prędkość filtracji wody. Wdrożono dezynfekcję i intensywne płukanie sieci wodociągowej. Dokonano również wypłukania instalacji wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Żelaznej.

Na chwilę obecną nadal utrzymywane jest podawanie podchlorynu sodu oraz płukane są sieci wodociągowe, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków końcowych. Planuje się ponowne wypłukanie instalacji wewnętrznej szkoły.

Po tych czynnościach, celem sprawdzenia skuteczności podjętych działań naprawczych, zostanie zlecone badanie jakości wody pod względem mikrobiologicznym: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22<sup>0</sup> C oraz fizykochemicznych: mętność. Uzyskane wyniki niezwłocznie prześlemy do PPIS Skierniewice.

O warunkowej przydatności wody do spożycia po jej uprzednim przygotowaniu zostali powiadomieni odbiorcy zaopatrywani w wodę z wodociągu publicznego w Józefatowie. W dniu 17.06.2022r. na gminnym serwisie społecznościowym (facebook - fb) opublikowano post zawierający komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach kierowany do konsumentów wody z wodociągu w Józefatowie. Stosowną informację wysłano również poprzez system powiadomień SMS-owych (dla osób,

które zarejestrowały się do systemu). W dniu 20.06.2022r., decyzję PPIS, o której mowa na wstępie, oraz komunikat PPIS w Skierniewicach kierowany do konsumentów wody z wodociągu w Józefatowie, opublikowano na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Skierniewice, przesłano sołtysom wsi celem przekazania do publicznej wiadomości oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W budynku Szkoły Podstawowej w Żelaznej przy punktach czerpalnych wody zamieszono informację „zakaz picia wody”.